

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	171-3/2.19	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	171-3/2.19	
Betreiber	[Name]	Ziegelwerk Stengel GmbH & Co. KG			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Nördlinger Str. 24	86609	Donauwörth	
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]			
Anlage	[Bez.]	Ziegelei			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	2.10.1 G E		3.5	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	04.11.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]	X			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide vom 27.09.1985, 20.07.1989, 22.09.1989, 03.10.1989, 23.02.1990, 19.07.1990, 10.10.1991, 9.05.1995, 08.02.1996, 11.08.1998, 27.01.1999, 15.11.1999, 4.12.2004, 20.04.2005, 17.04.2007, 18.07.2008, 13.11.2012, 2.05.2013, 09.02.2016, 13.06.2017, 27.06.2017, 25.07.2017, 15.12.2022		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	
Der heizölbetriebene Dampfkessel hat eine Feuerungswärmeleistung von über 1 MW und	Die Registrierung und Messung ist baldmöglichst nachzuholen.				

unterliegt nicht mehr der 1. BImSchV, sondern ist in den Anwendungsbereich der 44. BImSchV einzustufen. Die fällige Registrierung bis zum 01.12.2023 ist nicht erfolgt. Der Dampfkessel wurde bislang nicht im Sinne der 44. BImSchV betrieben. Nach § 31 Abs. 2 wäre eine Erstmessung bis 20.06.2022 vorzunehmen gewesen.				
--	--	--	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL