

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	
Betreiber	[Name]	SME Kraftwerke GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Rudolf-Grenzebach-Straße 22	86663	Asbach-Bäumenheim
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Biogasanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.6.2.1	5.3 b) i)	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.10.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Alle Bescheide und Anzeigen ab der Genehmigung vom 23.08.2002	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Überschreitung der genehmigten Einspeisestrommenge infolge eines erhöhten Methangehalts im Biogas durch geänderte Einsatzstoffzusammensetzung.	Anzeige der Änderung über § 15 BImSchG, wahlweise Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG zu Einsatzstoffen, Mengen, etc.	Anfang August 2021		
Verspätete Übersendung der Lieferscheine nach Bioabfallverordnung.	Lieferscheine gem. Bioabfallverordnung künftig unverzüglich übersenden	Ab sofort		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL