

Vollzug der Wassergesetze;

Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Ortsteil Oberndorf in den Mühlbach (Fl.-Nrn. 13, 17, 18, 55/1, 55/7, 155/7, 155/8, 221, 225, 227, 313, 323, 366/1 und 722 der Gemarkung Oberndorf) und in das Grundwasser sowie aus den Ortsteilen Eggelstetten und Flein in das Grundwasser

Bekanntmachung:

Die Gemeinde Oberndorf entwässert die Ortsteile Oberndorf und Eggelstetten mit Flein im Trennsystem. Das häusliche Schmutzwasser wird der Kläranlage Oberndorf zugeführt. Die gesamte öffentliche befestigte Fläche beträgt 15,5 ha. Davon entfallen ca. 11,1 ha auf den Gemeindeteil Oberndorf und 4,4 ha auf Eggelstetten mit Flein. Das Niederschlagswasser aus dem Gemeindeteil Eggelstetten und Flein wird ausschließlich in das Grundwasser eingeleitet. Das Niederschlagswasser aus dem öffentlichen Bereich im Gemeindeteil Oberndorf wird über Regenwasserkanäle in den Mühlbach und zum Teil ins Grundwasser eingeleitet. Das Niederschlagswasser aus den privaten Grundstücken wird in das Grundwasser eingeleitet. Die Einleitung in das Grundwasser erfolgt über Sickerschächte oder Rigolen.

Mit Schreiben vom 06.04.2023 und der Vorlage der entsprechenden Planunterlagen beantragte die Gemeinde Oberndorf beim Landratsamt Donau-Ries die Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für die oben genannte Einleitung in den Mühlbach und in das Grundwasser.

Das Vorhaben der Gemeinde Oberndorf beinhaltet eine Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und bedarf gemäß § 8 Abs. 1 WHG der

- gehobenen Erlaubnis nach § 15 WHG.

Im beim Landratsamt Donau-Ries anhängigen wasserrechtlichen Verfahren ist von folgenden Einleitmengen und Einleitstellen auszugehen:

1. Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Gemeindeteil Oberndorf

1.1 Einleiten von Niederschlagswasser über die Regenwasserkanäle in den Mühlbach

Bezeichnung der Einleitung	Gemarkung	Flurnummer	Benutztes Gewässer	mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ (m ³ /s)
E 1		722		1,92
E 2		155/7		1,1
E 3		55/1		1,1

E 4	Oberndorf	155/8	Mühlbach	1,1
E 5		55/7		1,1
E 6		18		1,1
E 7		17		1,1
E 8		227		1,1
E 9		13		1,1
E 10		225		1,1
E 11		221		1,1
E 12		323		1,1
E 13		313		1,1
E 14		313		1,1
E 15		366/1		1,1

1.2 Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser – ohne Sanierungsbedarf

Lage des mittleren jährlichen höchsten Grundwasserstandes = 2,50 m unter GOK / 403,11 m ü. NN

Bezeichnung der Einleitung	Benutzungsanlage	Flurnummer	Gemarkung
Achweg	Absetzschacht Nr. 1	253/2	Oberndorf
Achweg	Absetzschacht Nr. 2	253/2	
Achweg	Absetzschacht Nr. 3	253/2	
Eggelstetter Str.	Rohrrigole Nr. 1 + Absetzschacht	562/10	
Gartenstraße	Absetzschacht Nr. 3	39/1	

Johannesfeldring	Absetzschacht Nr. 1	598/1	
Pater-Frey-Ring	Absetzschacht Nr. 1	563/14	
Pater-Frey-Ring	Absetzschacht Nr. 2	563/4	
Pater-Frey-Ring	Absetzschacht Nr. 3	563/11	
Pater-Frey-Ring	Absetzschacht Nr. 4	563/22	
Pater-Frey-Ring	Absetzschacht Nr. 5	1937	
Pater-Frey-Ring	Absetzschacht Nr. 6	564	
Pater-Frey-Ring	Absetzschacht Nr. 7	564/17	
Pater-Frey-Ring	Absetzschacht Nr. 8	1937	
Pfarrer-Heldwein-Straße	Absetzschacht Nr. 1	658/12	
Pfarrer-Heldwein-Straße	Absetzschacht Nr. 2	658/13	

1.3 Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser – mit Sanierungsbedarf

Lage des mittleren jährlichen höchsten Grundwasserstandes = 2,50 m unter GOK / 403,11 m ü. NN

Bezeichnung der Einleitung	Benutzungsanlage	Flurnummer	Gemarkung	Sanierungsmaßnahme
Gartenstraße	Schacht Nr. 1	32	Oberndorf	Absetzanlage fehlt
Gartenstraße	Schacht Nr. 2	34		
Gartenstraße	Schacht Nr. 4	33		
Gartenstraße	Schacht Nr. 5	33		
Gartenstraße	Schacht Nr. 6	33		
Gewerbering	Schacht Nr. 1	273		

Gewerbering	Schacht Nr. 2	273		
Gewerbering	Schacht Nr. 3	273		
Gewerbering	Schacht Nr. 4	273		
Gewerbering	Schacht Nr. 5	273		
Gewerbering	Schacht Nr. 6	267/9		
Gewerbering	Schacht Nr. 7	269/3		
Gewerbering	Schacht Nr. 8	267/9		
Gewerbering	Schacht Nr. 9	267/8		
Gewerbering	Schacht Nr. 10	267/8		
Gewerbering	Schacht Nr. 11	267		
Graswörth	Schacht Nr. 1	729/9		
Graswörth Nr. 2	Schacht Nr. 2	729/5		
Johannesfeldring	Schacht Nr. 2	640/9		
Johannesfeldring	Schacht Nr. 3	640/5		
Johannesfeldring	Schacht Nr. 4	640/15		
Johannesfeldring	Schacht Nr. 5	587/2		
Johannesfeldring	Schacht Nr. 6	587/5		
Johannesfeldring	Schacht Nr. 7	640/7		
Johannesfeldring	Schacht Nr. 8	587/6, 587/8		
Kirchstraße	Schacht Nr. 1	55/2		
Kreuzstraße	Schacht Nr. 1	685/5	Absetzanlage fehlt, d < 1000	

Kreuzstraße	Schacht Nr. 2	685/5		Absetzanlage fehlt
Kreuzstraße	Schacht Nr. 3	685/5		
Lechstraße	Schacht Nr. 1	264/6		
Lechstraße	Schacht Nr. 2	264/6		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 9	1938		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 10	1939		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 11	1926		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 12	566/2		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 13	1916		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 14	1917		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 15	1903		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 16	1915		
Pater-Frey-Ring	Schacht Nr. 17	1912		
Pfarrer-Heldwein- Straße	Schacht Nr. 3	661		
Pfarrer-Heldwein- Straße	Schacht Nr. 4	661		
Riedstraße	Schacht Nr. 1	691		
Riedstraße	Schacht Nr. 2	658/15		
Riedstraße	Schacht Nr. 3	658/13		
Riedstraße	Schacht Nr. 4	662		
Riedstraße	Schacht Nr. 5	662		
Riedstraße	Schacht Nr. 6	662		

Riedstraße	Schacht Nr. 7	661		
Schützenstraße	Schacht Nr. 1	658		
Schützenstraße	Schacht Nr. 2	655		
Schützenstraße	Schacht Nr. 3	624/2		
Schützenstraße	Schacht Nr. 4	636/2		
Sudetenstraße	Schacht Nr. 1	673		
Sudetenstraße	Schacht Nr. 2	673		
Sudetenstraße	Schacht Nr. 3	673		
Sudetenstraße	Schacht Nr. 4	673		
Sudetenstraße	Schacht Nr. 5	673		
Sudetenstraße	Schacht Nr. 6	673		
Sudetenstraße	Schacht Nr. 7	673		
Tillyweg	Schacht Nr. 1	1/11		
Tillyweg	Schacht Nr. 2	1/11		
Westendstraße	Schacht Nr. 1	642/9		
Westendstraße	Schacht Nr. 2	642/9		
Westendstraße	Schacht Nr. 3	642/9		

2. Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Gemeindeteil Eggelstetten

2.1 Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser – ohne Sanierungsbedarf

Lage des mittleren jährlichen höchsten Grundwasserstandes = 2,50 m unter GOK / 403,11 m ü. NN

Bezeichnung der Einleitstelle	Benutzungsanlage	Flurnummer	Gemarkung
Bgm.-Franz-Dir-Platz	Absetzschacht	410	Eggelstetten
Campingweg	belebte Oberbodenzone	425	
Egelseestraße	Absetzschacht	169	
Egilostraße	Absetzschacht Nr. 1	4/4	
Egilostraße	Absetzschacht Nr. 2	4/4	
Egilostraße	Absetzschacht Nr. 3	4/4	
Egilostraße	Absetzschacht Nr. 4	4/4	
Egilostraße	Rohrrigole Nr. 1	4/4	
Flein	Rohrrigole Nr. 1	382	
Flein	Rohrrigole Nr. 2	382	
Flein	Rohrrigole Nr. 3	101	
Fliederstraße	Absetzschacht Nr. 1	110/12	
Fliederstraße	Absetzschacht Nr. 2	111/9	
Fliederstraße	Absetzschacht Nr. 3	115/7	
Fuchsengerstraße	Muldenrigole	592	
Johann-Nepomuk-Ring	Absetzschacht Nr. 2	116	
Johann-Nepomuk-Ring	Absetzschacht Nr. 3	115/12	

Johann-Nepomuk-Ring	Absetzschacht Nr. 4	110/15	
Johann-Nepomuk-Ring	Absetzschacht Nr. 5	111/4	
Jurastraße	Absetzschacht Nr. 1	88	
Jurastraße	Absetzschacht Nr. 4	88	
Jurastraße	Absetzschacht Nr. 12	43/2	
Kapellenweg	Muldenrigole	109	
Mina-Cyrus-Weg	Absetzschacht Nr. 1	114/9	
Mina-Cyrus-Weg	Absetzschacht Nr. 2	114/7	
St. Margareta Straße	Rohrrigole Nr. 1	124/1	
St. Margareta Straße	Rohrrigole Nr. 2	124/1	
Südstraße	Absetzschacht Nr. 18	139	
Südstraße	Absetzschacht Nr. 19	139	

2.2 Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser – mit Sanierungsbedarf

Lage des mittleren jährlichen höchsten Grundwasserstandes = 2,50 m unter GOK / 403,11 m ü. NN

Bezeichnung der Einleitung	Benutzungsanlage	Flurnummer	Gemarkung	Sanierungsmaßnahme
Fleiner Straße	Schacht Nr. 1	101	Eggelstetten	Absetzanlage fehlt
Fleiner Straße	Schacht Nr. 2	101		
Fleiner Straße	Schacht Nr. 3	101		
Fleiner Straße	Schacht Nr. 4	101		
Fleiner Straße	Schacht Nr. 5	101		
Fleiner Straße	Schacht Nr. 6	101		

Fleiner Straße	Schacht Nr. 7	101		
Am alten Sportplatz	Schacht Nr. 1	66/13		
Am alten Sportplatz	Schacht Nr. 2	66/13		
Auenweg	Schacht Nr. 1	160		
Auenweg	Schacht Nr. 2	160		
Auenweg	Schacht Nr. 3	160		
Auenweg	Schacht Nr. 4	160		
Auenweg	Schacht Nr. 5	160		
Auenweg	Schacht Nr. 6	160		
Dekan-Neuwirth-Straße	Schacht Nr. 1	146/1		
Dekan-Neuwirth-Straße	Schacht Nr. 2	146/1		
Dekan-Neuwirth-Straße	Schacht Nr. 3	146/1		
Dekan-Neuwirth-Straße	Schacht Nr. 4	146/1		
Egelseestraße	Schacht Nr. 1	169		
Egelseestraße	Schacht Nr. 2	169		
Egelseestraße	Schacht Nr. 3	169		
Egelseestraße	Schacht Nr. 4	169		
Flurstraße	Schacht Nr. 1	83		
Flurstraße	Schacht Nr. 2	83		
Flurstraße	Schacht Nr. 3	83		
Flurstraße	Schacht Nr. 4	83		

Fuchsenbergerstraße	Schacht Nr. 1	123		
Fuchsenbergerstraße	Schacht Nr. 2	123		
Hanselfeld	Schacht Nr. 1	69		
Hanselfeld	Schacht Nr. 2	69		
Johann-Nepomuk-Ring	Schacht Nr. 1	115/4		
Jurastraße	Schacht Nr. 2	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 3	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 5	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 6	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 7	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 8	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 9	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 10	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 11	88		
Jurastraße	Schacht Nr. 13	43/2		
Memelweg	Schacht Nr. 1	140/1		
Memelweg	Schacht Nr. 2	140/1		
Memelweg	Schacht Nr. 3	140/1		
Römerstraße	Schacht Nr. 1	4/15		
Römerstraße	Schacht Nr. 2	4/15		
Römerstraße	Schacht Nr. 3	129		

Römerstraße	Schacht Nr. 4	129		
Römerstraße	Schacht Nr. 5	129		
Römerstraße	Schacht Nr. 6	129		
Siedlerstraße	Schacht Nr. 1	153		
Siedlerstraße	Schacht Nr. 2	153		
Siedlerstraße	Schacht Nr. 3	153		
Südstraße	Schacht Nr. 1	65		
Südstraße	Schacht Nr. 2	65		
Südstraße	Schacht Nr. 3	65		
Südstraße	Schacht Nr. 4	65		
Südstraße	Schacht Nr. 5	65		
Südstraße	Schacht Nr. 6	65		
Südstraße	Schacht Nr. 7	65		
Südstraße	Schacht Nr. 8	65		
Südstraße	Schacht Nr. 9	65		
Südstraße	Schacht Nr. 10	65		
Südstraße	Schacht Nr. 11	65		
Südstraße	Schacht Nr. 12	65		
Südstraße	Schacht Nr. 13	4/6		
Südstraße	Schacht Nr. 14	4/6		
Südstraße	Schacht Nr. 15	4/6		

Südstraße	Schacht Nr. 16	4/6		
Südstraße	Schacht Nr. 17	4/6		
Südstraße	Schacht Nr. 20	139		
Südstraße	Schacht Nr. 21	139		
Südstraße	Schacht Nr. 22	139		

3. Umfang der Niederschlagswassereinleitung und Anforderungen

3.1 Einleiten von Niederschlagswasser aus den Regenwasserkanälen in den Mühlbach im Gemeindeteil Oberndorf

3.1.1 Aus der zulässigen hydraulischen Gewässerbelastung an den Einleitungsstellen ergeben sich folgende Anforderungen:

Bezeichnung der Einleitung	Einleitmenge Q_{EI} (l/s)	Maximal zulässiger Drosselabfluss in das Gewässer $Q_{Dr, max}$ (l/s)
E 1	38	4.400
E 2	45	
E 3	40	
E 4	37	
E 5	19	
E 6	27	
E 7	8	
E 8	11	
E 9	31	
E 10	5	
E 11	104	

E 12	33	
E 13	129	
E 14	78	
E 15	14	-

3.1.2 Aus der zulässigen qualitativen Gewässerbelastung an den Einleitungsstellen ist nach dem DWA-Merkblatt M 153 keine Niederschlagswasserbehandlung erforderlich.

3.2 Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser aus dem Gemeindeteil Oberndorf - ohne Sanierungsbedarf

3.2.1 Aus der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Sickerraumes an den Einleitungsstellen ergeben sich folgende Anforderungen:

Bezeichnung der Einleitung Benutzungsanlage	mind. erforderliches Retentionsvolumen (m ³)	Einstauhöhe z (m)	Überschreitungshäufig- keit für Bemessungslastfall (1/Jahr)
Achweg Absetzscht Nr. 1	3,04	3,87	0,5
Achweg Absetzscht Nr. 2	2,56	3,26	0,5
Achweg Absetzscht Nr. 3	2,10	2,67	0,5
Eggelstetter Straße Rohrrigole Nr. 1	34,20	-	0,2
Gartenstraße Absetzscht Nr. 3	7,31	4,13	0,5
Johannesfeldring Absetzscht Nr. 1	6,18	3,50	0,5
Pater-Frey-Ring Absetzscht Nr. 1	4,58	2,59	0,5
Pater-Frey-Ring Absetzscht Nr. 2	5,18	2,93	0,5
Pater-Frey-Ring Absetzscht Nr. 3	-	-	0,5
Pater-Frey-Ring Absetzscht Nr. 4	3,41	1,93	0,5
Pater-Frey-Ring Absetzscht Nr. 5	2,00	2,55	0,5

Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 6	4,13	2,34	0,5
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 7	3,36	1,90	0,5
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 8	3,48	1,97	0,5
Pfarrer-Heldwein-Straße Absetzschacht Nr. 1	3,59	4,57	0,5
Pfarrer-Heldwein-Straße Absetzschacht Nr. 2	4,60	4,06	0,5

3.2.2 Aus der zulässigen qualitativen Gewässerbelastung an den Einleitungsstellen ergeben sich folgende Anforderungen:

Bezeichnung der Einleitung Benutzungsanlage	mind. erforderliche Niederschlagswasserbehandlung
Achweg Absetzschacht Nr. 1	Anlagen mit Dauerstau und max. 18 m ³ /(m ² *Stunde) Typ D25d nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Achweg Absetzschacht Nr. 2	
Achweg Absetzschacht Nr. 3	
Eggelstetter Straße Rohrrigole Nr. 1	
Gartenstraße Absetzschacht Nr. 3	
Johannesfeldring Absetzschacht Nr. 1	
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 1	
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 2	
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 3	
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 4	
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 5	
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 6	
Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 7	

Pater-Frey-Ring Absetzschacht Nr. 8	
Pfarrer-Heldwein-Straße Absetzschacht Nr. 1	
Pfarrer-Heldwein-Straße Absetzschacht Nr. 2	

3.3 Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Gemeindeteil Egelstetten und Flein - ohne Sanierungsbedarf

3.3.1 Aus der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Sickerraumes an den Einleitungsstellen ergeben sich folgende Anforderungen:

Bezeichnung der Einleitung Benutzungsanlage	mind. erforderliches Retentionsvolumen (m ³)	Einstauhöhe z (m)	Überschreitungshäufig- keit für Bemessungslastfall (1/Jahr)
Bgm.-Franz-Dir-Platz Absetzschacht Nr. 1	2,82	3,59	0,5
Egilostraße Absetzschacht Nr. 1	1,26	0,92	0,5
Egilostraße Absetzschacht Nr. 2	2,58	3,92	0,5
Egilostraße Absetzschacht Nr. 3	2,44	3,11	0,2
Egilostraße Absetzschacht Nr. 4	2,64	3,36	0,5
Fliederstraße Absetzschacht Nr. 1	2,48	3,16	0,5
Fliederstraße Absetzschacht Nr. 2	3,07	3,91	0,5
Fliederstraße Absetzschacht Nr. 3	4,63	2,62	0,5
Johann-Nepomuk-Ring Absetzschacht Nr. 2	6,51	4,38	0,5
Johann-Nepomuk-Ring Absetzschacht Nr. 3	3,59	3,69	0,5
Johann-Nepomuk-Ring Absetzschacht Nr. 4	2,64	3,37	0,5
Johann-Nepomuk-Ring Absetzschacht Nr. 5	4,48	2,54	0,5
Jurastraße Absetzschacht Nr. 12	4,66	1,48	0,5
Jurastraße Absetzschacht Nr. 4	3,46	4,40	0,5

Mina-Cyrus-Weg Absetzschacht Nr. 1	2,70	3,44	0,5
Mina-Cyrus-Weg Absetzschacht Nr. 2	3,00	3,82	0,5
Südstraße Absetzschacht Nr. 18	1,73	2,20	0,5
Südstraße Absetzschacht Nr. 19	1,23	1,56	0,5

Bezeichnung der Einleitung Benutzungsanlage	Rigolenlänge in m	Wasseraustritts- fläche der Sickerrohre in cm ² /m	Überschreitungs- häufigkeit für Bemessungslastfall (1/Jahr)
Egilostraße Rohrrigole Nr. 1	7,52	94	0,2
Flein Rohrrigole Nr. 1	16,14	22	0,2
Flein Rohrrigole Nr. 2	23,4	22	0,2
Flein Rohrrigole Nr. 3	20,19	22	0,2
Fuchsbergerstraße	Muldenvolumen: 19,20 m ³ Rigolenlänge: 1,77 m	Einstauhöhe: 0,08 m	0,5
Kapellenweg	Muldenvolumen: 15,20 m ³ Rigolenlänge: 10,13 m	Einstauhöhe: 0,08 m	0,5
St.-Margareta-Straße Rohrrigole Nr. 1	7,36	74	0,2
St.-Margareta-Straße Rohrrigole Nr. 2	9,36	74	0,2

3.3.2 Aus der zulässigen qualitativen Gewässerbelastung an den Einleitungsstellen ergeben sich folgende Anforderungen:

Bezeichnung der Einleitung Benutzungsanlage	mind. erforderliche Niederschlagswasserbehandlung
Bgm.-Franz-Dir-Platz Absetzschacht Nr. 1	Anlagen mit Dauerstau und max. 18 m ³ /(m ² *Stunde) Typ D25d nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Egilostraße Absetzschacht Nr. 1	Anlagen mit Dauerstau und max. 18 m ³ /(m ² *Stunde) Typ D25b nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Egilostraße Absetzschacht Nr. 2	

Egilostraße Absetzschacht Nr. 3	
Egilostraße Absetzschacht Nr. 4	
Egilostraße Rohrrigole Nr. 1	Anlagen mit Dauerstau und max. $18 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{Stunde})$ Typ D25d nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Fleinstraße Rohrrigole Nr. 1	Anlagen mit Dauerstau und max. $18 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{Stunde})$ Typ D25b nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Fleinstraße Rohrrigole Nr. 2	
Fleinstraße Rohrrigole Nr. 3	
Fliederstraße Absetzschacht Nr. 1	Anlagen mit Dauerstau und max. $18 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{Stunde})$ Typ D25d nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Fliederstraße Absetzschacht Nr. 2	
Fliederstraße Absetzschacht Nr. 3	
Fuchsenbergerstraße Muldenrigole	Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden, D1 b
Johann-Nepomuk-Ring Absetzschacht Nr. 2	Anlagen mit Dauerstau und max. $18 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{Stunde})$ Typ D25b nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Johann-Nepomuk-Ring Absetzschacht Nr. 3	
Johann-Nepomuk-Ring Absetzschacht Nr. 4	
Johann-Nepomuk-Ring Absetzschacht Nr. 5	
Jurastraße Absetzschacht Nr. 12	
Jurastraße Absetzschacht Nr. 4	
Kapellenweg Muldenrigole	Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden, D1 b
Mina-Cyrus-Weg Absetzschacht Nr. 1	Anlagen mit Dauerstau und max. $18 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{Stunde})$ Typ D25b nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Mina-Cyrus-Weg Absetzschacht Nr. 2	
St.-Margareta-Straße Rohrrigole Nr. 1	Anlagen mit Dauerstau und max. $18 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{Stunde})$ Typ D25d nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
St.-Margareta-Straße Rohrrigole Nr. 2	
Südstraße Absetzschacht Nr. 18	Anlagen mit Dauerstau und max. $18 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{Stunde})$ Typ D25b nach DWA-M 153 z.B. Absetzanlage o. glw.
Südstraße Absetzschacht Nr. 19	

Sachlich und örtlich zuständig für die Durchführung des Verfahrens und die Entscheidung über die Erteilung der beantragten Erlaubnis ist das Landratsamt Donau-Ries (Art. 63 Abs. 1 BayWG, Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG).

Gemäß Art. 69 Satz 2 BayWG und Art. 73 BayVwVfG wird das beantragte Vorhaben hiermit öffentlich bekannt gemacht. Ergänzend ist diese Bekanntmachung ab Beginn der Auslegungsfrist im Internet auf folgender Seite abrufbar (Art. 27a Abs. 1 Satz 1 u. 2, Abs. 2 BayVwVfG):

<https://www.donau-ries.de/landratsamt-verwaltung/wasserrecht/bekanntmachungen>

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht in Papierform ausgelegten Unterlagen (Art. 27 a Abs. 1 Satz 3 und Satz 4 BayVwVfG).

Der Genehmigungsantrag und die zugehörigen Unterlagen liegen in der Zeit

vom **22.04.2025** bis einschließlich **21.05.2025** (Auslegungsfrist)

jeweils während der Öffnungszeiten

- im Landratsamt Donau-Ries, Pfliegstraße 2, in 86609 Donauwörth, Haus C, 2. Stock, Zimmer 2.50 (Telefon 0906 74-644) und

- in der Gemeinde Oberndorf, Eggelstetter Str. 3, 86698 Oberndorf a. Lech

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können ab Beginn der Auslegungsfrist bis spätestens 2 Wochen nach deren Ablauf, also

bis einschließlich **04.06.2025** (Einwendungsfrist/Äußerungsfrist)

schriftlich oder zur Niederschrift bei den vorgenannten Behörden erhoben werden.

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen die Erlaubnis einzulegen, können innerhalb der Einwendungsfrist Stellungnahmen zu dem Antrag und dem Vorhaben abgeben (Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG).

Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. Stellungnahme beim Landratsamt oder der Gemeinde maßgeblich. Die Erhebung von Einwendungen und Stellungnahmen durch einfache E-Mail ist nicht möglich.

Erörterungstermin und weitere Einzelheiten des Verfahrens der Beteiligung der Öffentlichkeit

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungen dem Antragsteller sowie den beteiligten Behörden im Rahmen ihres Aufgabenbereichs bekannt zu geben sind. Einwender können verlangen, dass ihr Name und ihre Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese

zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Bei Anträgen und Eingaben, die in einem Verwaltungsverfahren von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Die Behörde kann gleichförmige Eingaben, die die vorstehenden Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten oder wenn hierfür als Vertreter keine natürliche Person bestellt ist, unberücksichtigt lassen. Die Behörde kann ferner gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben (Art. 72 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 17 Abs. 2 Satz 1 und 2 BayVwVfG).

Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, zu erörtern (Art. 73 Abs. 6 Satz 1 BayVwVfG).

Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin benachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der Erörterungstermin im amtlichen Veröffentlichungsblatt der Anhörungsbehörde und außerdem in örtlichen Tageszeitungen bekannt gemacht wird, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird (Art. 73 Abs. 6 Satz 2 bis 5 BayVwVfG).

Wird ein Erörterungstermin durchgeführt, werden form- und fristgerecht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Die Vertretung bei dem Erörterungstermin durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten des Landratsamts Donau-Ries zu geben ist. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

Sonstige Hinweise, Datenschutz

Kosten, die durch Einsichtnahme in Antragsunterlagen, die Erhebung von Einwendungen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehen, können nicht erstattet werden.

Weitere Informationen können beim Landratsamt Donau-Ries, Zimmer Nr. 2.50, 2. Stock, Haus C, (Telefon: 0906 74-644 oder E-Mail: wasserrecht@lra-donau-ries.de) eingeholt werden.

Soweit möglich sind Anfragen per Telefon oder E-Mail an die Behörde zu übermitteln. Falls ein Besuch der Behörde unumgänglich ist, ist vorab unter Angaben der Gründe ein Termin zu

vereinbaren.

Für weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und die diesbezüglich bestehenden Rechte wird auf die Datenschutzerklärung des Landratsamtes (<https://www.donau-ries.de/landratsamt/Datenschutzerklaerung.aspx>) verwiesen.

Donauwörth, den 09.04.2025

Ostertag
Oberregierungsrat